

# Formulaire d'inspection incendie / Travaux de construction

Nom du chantier : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Inspecté par (nom de la personne désignée par le maître d'oeuvre ou l'employeur) : \_\_\_\_\_

Date (jour/mois/année) : \_\_\_\_\_

MESURES GÉNÉRALES	OUI	NON	N/A	OBSERVATIONS / REMARQUES
Les clôtures ou les barricades sont en place et en bon état				
Les déchets sont déposés dans des récipients appropriés et retirés régulièrement				
Les entrées et les sorties des travailleurs et des visiteurs sont contrôlées et documentées				
Le ou les points de rassemblement sont bien identifiés				
La liste des noms et numéros de téléphone des personnes à contacter en cas d'urgence est installée visiblement				
Les voies d'accès des véhicules d'incendie sont bien identifiées et dégagées				
Les accès au système de protection incendie sont bien identifiés et dégagés				
Les sorties de secours sont éclairées, clairement indiquées et libres d'obstruction				

ENTREPOSAGE	OUI	NON	N/A	OBSERVATIONS / REMARQUES
L'entreposage des matières inflammables ou combustibles est effectué dans un endroit désigné, éloigné des sources de chaleur ou des systèmes électriques				
Les matières inflammables ou combustibles sont entreposées selon leur compatibilité				
Une trousse de déversement est disponible sur place en cas de déversement				

TRAVAUX À CHAUD / SOUDAGE ET DÉCOUPAGE	OUI	NON	N/A	OBSERVATIONS / REMARQUES
Les travaux à chaud sont effectués dans un endroit désigné				
Si non, le permis de travail à chaud a été obtenu				
Le permis de travail à chaud est affiché				

EXTINCTEURS D'INCENDIE PORTATIFS	OUI	NON	N/A	OBSERVATIONS / REMARQUES
Les extincteurs sont installés de façon à être visibles et facilement accessibles en tout temps				
Ils sont entretenus et inspectés, en conformité avec la réglementation				

RÉSEAUX DE CANALISATION D'INCENDIE (BOYAUX AVEC LANCES ET/OU GICLEURS)	OUI	NON	N/A	OBSERVATIONS / REMARQUES
Ils sont installés selon la progression des travaux, c'est-à-dire à 2 étages près				
Ils sont fonctionnels, facilement accessibles et bien identifiés				
Les raccords-pompiers (valves siamoises) sont bien identifiés et dégagés				

Inspecté par (signature) \_\_\_\_\_

Cette liste n'est pas exhaustive et est fournie à titre informatif seulement. Elle pourrait être adaptée en fonction de votre chantier.